

Zarządzenie Nr 5/2013

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Ramowych wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Żarach” ul. Serbska 58; 68-200 Żary, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami „Ramowych wymagań...”, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych wymagań nastąpi w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora, przy czym graniczną datę wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań ustala się na 31 grudnia 2013 roku.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Żarach a operatorem.

§5.

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego.

§6.

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§7.

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŻARACH
brg. mgr inż. Dariusz Łoś

Otrzymują:

1. Wydział Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczy.
2. a/a.