

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prądownic samoczyszczących typu TurboJet, nr sprawy PK 2370.4.12

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że:

1. Dopuszcza zaoferowanie prądownicy o skokowej regulacji wydajności 100/200/300/400 l/min przy ciśnieniu 6 bar,
2. Nie dopuszcza zaoferowania prądownicy o maksymalnej długości rzutu 39 m przy ciśnieniu 6 bar,
3. Nie dopuszcza zaoferowania prądownicy o długości maksymalnej 335 mm,
4. Dopuszcza zaoferowania prądownicy o wadze maksymalnej 2,3 kg bez nasady.